

Ill.mo Sig. Sindaco,

riscontro la sua cortese segnalazione informandola che il recente evento meteorico verificatosi con eccezionale violenza ha provocato un altrettanto eccezionale intorbidimento delle acque sorgive in generale con importante rilascio di limi, cosa che è avvenuta anche per la sorgente Fontanone che, come Lei sa, è la principale risorsa idrica del comune di Ubiale Clanezzo.

I filtri a sabbia di detta sorgente sono stati oggetto di pulizia, unitamente ad altri interventi di manutenzione sull'impianto, nell'ultima settimana dello scorso mese di maggio.

In questi giorni effettueremo una serie di sopraluoghi atti a verificare eventuali depositi di limo nelle vasche di accumulo dei serbatoi principali programmando le necessarie pulizie.

Anche la rete di distribuzione verranno effettuati interventi flussaggio per eliminare per quanto possibile eventuali depositi di limi e sabbie.

I dati relativi al cloro residuo rilevati sulla rete hanno comunque escluso problemi di potabilità della risorsa distribuita.

A disposizione per ulteriori necessità, cordialmente saluto.

**geom. Riccardo Pusineri**

Responsabile Esercizio Zona 5-6-7

**Marzia Piazzoli**

Area Esercizio Zona 7



**Sede Legale e Amministrativa:** Via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel. +39 035 3070211 - Fax +39 035 3070110 - [marzia.piazzoli@uniacque.bg.it](mailto:marzia.piazzoli@uniacque.bg.it) - [info@pec.uniacque.bg.it](mailto:info@pec.uniacque.bg.it) - [www.uniacque.bg.it](http://www.uniacque.bg.it)

R.I. BG - P.Iva e Cod.Fisc. 03299640163 - Cap. Soc. € 36.000000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

**Informativa livelli qualità contrattuale**